

S P MALERFIRMA ApS
Stokagervej 5, 7
8240 Risskov

Arbejdstilsynet
Tilsynscenter Nord
Landskronagade 33
2100 København Ø

T 70 12 12 88
at@at.dk
www.at.dk

CVR 21481815

23. juni 2020

Sag
20200018153/7
Ansvarlig:
Morten Larsen

CVR 26542510
P 1009031630

Side 1/2

Dispensation til højtryksrensning af tage

Virksomheden har i e-mail dateret 15. april 2020 ansøgt om dispensation til afrensning af asbestholdige tage. Ansøgningen er suppleret med 2. stk. mails dateret 11. juni 2020.

Det fremgår af ansøgningen og efterfølgende mails at I vil anvende renseudstyr af typen:

- Aquila Triventek TD404
- Lukket kassette, Aquila Triventek TC 47, brugsanvisning medsendt

Af ansøgningen fremgår, hvordan der ved arbejdet på tagflader sikres mod spredning af asbestfibre, herunder hvordan rensevand opsamles og renses. Det fremgår endvidere at den lukkede kassette anvendes på hele tagfladen også ude ved tagfladens kanter.

Tidligere fremsendt afgørelse

Virksomheden bedes se bort for tidligere afgørelse dateret 18. juni 2020.

Arbejdstilsynets vurdering

I bekendtgørelse om asbest, nr. 1792 af 18. december 2015, står der i § 8, stk. 1 at Der skal anvendes arbejdsmetoder og værktøj, der begrænser støvudviklingen mest muligt. Værktøj, der frembringer asbestholdigt støv, må kun undtagelsesvis anvendes. I disse tilfælde skal værktøjet være forsynet med effektiv afsugning. Af § 8, stk.2, fremgår at højtryksspuling af asbestholdige materialer ikke er tilladt. Efter § 39, kan Arbejdstilsynet i særlige tilfælde tillade afvigelser fra bestemmelser i bekendtgørelsen, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt, og hvis det er i overensstemmelse med EU-lovgivningen på området.

Arbejdstilsynets afgørelse

Arbejdstilsynet meddeler hermed dispensation med nedstående vilkår til afrensning af asbestholdige tage med Aquila Triventek TD404 og Aquila Triventek TC 47. Arbejdstilsynets afgørelse begrundes med, at virksomheden har beskrevet hvordan der sikres mod spredning af asbestfibre ved afrensning, herunder hvordan rensevand opsamles og renses.

Vilkår

Det skal til sikres at lukket kassette under brugen på intet tidspunkt føres helt eller delvist udover tagfladens kanter, da dette vil medfører en spredning til omgivelserne.

Klage

I kan klage over afgørelsen til Arbejds miljøklagenævnet. Klagen skal indsendes til Arbejdstilsynet og være modtaget inden fire uger efter, at I har modtaget afgørelsen.

Venlig hilsen

Morten Larsen
Tilsynsførende